

GRAD

IVANIĆ - GRAD

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

TD – PL / 023-12

Izradila tvrtka:



VELTEH d.o.o.

za ispitivanje, servis, projektiranje i nadzor
Zagreb, Lanište 9E, tel/fax. 6520 – 797
www.velteh.hr; velteh@velteh.hr

Direktor

Ninoslav Tonković, dipl.ing.

Zagreb, veljača 2013.



A) TEKSTUALNI DIO

Izrađeni plan zaštite od požara za područje grada obuhvaća:

- 1.00 Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara;
- 2.00 Sustav subordinacije i zapovijedanja u vatrogasnim intervencijama;
- 3.00 Način pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara;
- 4.00 Uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara;
- 5.00 Uključivanje službi za pružanje hitne medicinske pomoći u akciju gašenja požara;
- 6.00 Uključivanje službi ili poduzeća te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom u akciju gašenja požara;
- 7.00 Način zamjene vatrogasnih snaga s novim vatrogasnim snagama na gašenju požara;
- 8.00 Način uključivanja Hrvatske vojske na gašenju požara;
- 9.00 Slučaj kada se gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom;
- 10.00 Slučaj kada se u akciju gašenja požara pozivaju odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja grada;
- 11.00 Uporaba opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba;
- 12.00 Nazive građevina na kojima se može očekivati požar većih razmjera i u kojima se nalaze opasne tvari.
- 13.00 Objekti za privremeni smještaj u slučaju evakuacije iz požarom ugroženih i oštećenih objekata.
- 14.00 Ažuriranje Plana zaštite od požara

A) GRAFIČKI DIO

1. Grafički prikaz granica požarnog područja grada te prometnica s ucrtanim pristupima objektima I. i II. druge kategorije ugroženosti od požara
2. Grafički prikaz elektroenergetskih objekata
3. Grafički prikaz plinovoda i naftovoda
4. Grafički prikaz poljoprivrednih i šumskih površina
5. Grafički prikaz vodovodne mreže
6. Grafički prikaz radijusa i pravca djelovanja vatrogasnih postrojbi – postojeće stanje
7. Grafički prikaz radijusa i pravca djelovanja vatrogasnih postrojbi – novo stanje



1. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

A) POSTOJEĆE STANJE

Prema sadašnjem ustroju na području Grada Ivanić-Grada, JVP Grada Ivanić-Grada je središnja vatrogasna postrojba, a vatrogasne intervencije uz navedenu postrojbu obavljaju i središnji DVD-i prema području odgovornosti – DVD Ivanić-Grad za požarno područje Ivanić-Grad; DVD Deanovec i DVD Šumećani za požarno područje Šumećani i DVD Podavski Bregi za požarno područje Posavski Bregi.

Uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi prema sadašnjem stanju vrši se na način da se poziv za dojavu požara prima u VOC VP Grada Ivanić-Grada, čiji operativni dežurni po zaprimanju poziva uzbunjuje službujuću smjenu VP Grada Ivanić-Grada te prema potrebi istovremeno uzbunjuje i DVD prema području odgovornosti (DVD Ivanić Grad za požarno područje Ivanić-Grad, DVD Deanovec i DVD Šumećani za požarno područje Šumećani i DVD Posavski Bregi za požarno područje Posavski Bregi).

Odluku i zapovijed o uključivanju vatrogasnih postrojbi izvan Grada u akciju gašenja požara donosi Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to ovlasti, na temelju uvida u situaciju i na prijedlog voditelja akcije gašenja.

B) PLANIRANO STANJE

Ovim Planom zaštite od požara Grada Ivanić-Grada utvrđuju se stožerna postrojba VP Grada Ivanić Grada. Isto tako vatrogasnim postrojbama DVD Ivanić Grad, DVD Deanovec, DVD Šumećani, DVD Breška Greda i DVD Posavski Bregi određuje se područje djelovanja prema požarnim područjima. Uzbunjivanje vatrogasaca vrši se na telefon za dojavu požara u VP Grada Ivanić- Grada, čiji operativni dežurni po zaprimanju poziva uzbunjuje službujuću smjenu VP Grada Ivanić- Grada te prema potrebi istovremeno uzbunjuje i operativne DVD-e prema području djelovanja (DVD Ivanić-Grad, DVD Deanovec, DVD Šumećani, DVD Breška Greda i DVD Posavski Bregi) te prema potrebi i ostale DVD-e s područja Grada (DVD Trebovec, DVD Opatinec, DVD Šarampov Donji, DVD Jalševac Breški, DVD Poljana, DVD Tarno, DVD Dubrovčak Lijevi).

Na području Grada Ivanić-Grada na požare i druge događaje prva izlazi postrojba VP Grada Ivanić-Grada.



1.1. ORGANIZACIJA GAŠENJA POŽARA NA POŽARNOM PODRUČJU IVANIĆ-GRAD – ZONA DJELOVANJA IVANIĆ-GRAD

1.1.1. Požarno područje Ivanić-Grad – Zona djelovanja Ivanić-Grad

Ovo požarno područje je uži dio područja Grada Ivanić-Grada, koji obuhvaća sjeverni dio područja Grada Ivanić-Grada od autoceste Zagreb – Županja sa slijedećim naseljima:

<i>Redni broj</i>	<i>Naziv naseljenog mjesta</i>	<i>Broj stanovnika</i>	<i>Površina (km²)</i>	<i>Gustoća (st/km²)</i>
1.	Ivanić-Grad	9.378	46,18	203,07
2.	Lepšić	45	3,36	13,69
3.	Opatinec	314	2,88	109,03
4.	Tarno	56	2,48	22,58
UKUPNO		9.793	54,9	178,37

Ovo područje djelovanja obuhvaća 4 naselja s 9.793 stanovnika i površine 54,9 km². Na vatrogasnu intervenciju prva izlazi VP Grada Ivanić-Grada, a dežurni dispečer iz VOC VP prema potrebi uzbuđuje i DVD-a na ovom području/zoni djelovanja: DVD Ivanić-Grad, za gašenje požara, nadopunu vode i vatrogasaca te prema potrebi ostale vatrogasne postrojbe (DVD Opatinec, DVD Tarno, DVD Poljana, DVD Jalševac Breški, DVD Šarampov Donji) za nadopunu vatrogasaca ili za slučaj većeg požara otvorenog prostora.

1.1.2. Požarno područje Ivanić-Grad – Zona djelovanja Šumećani

Ovo požarno područje obuhvaća sjeverno – istočni dio Grada Ivanić-Grada koje se proteže sjeverno od autoceste Zagreb - Lipovljani a istočno od naselja Ivanić-Grad sa slijedećim naseljima:

<i>Redni broj</i>	<i>Naziv naseljenog mjesta</i>	<i>Broj stanovnika</i>	<i>Površina (km²)</i>	<i>Gustoća (st/km²)</i>
1.	Caginec	554	5,17	107,16
2.	Deanovec	539	6,70	80,45
3.	Derežani	248	1,98	125,25
4.	Graberje Ivaničko	658	8,12	81,03
5.	Šumećani	498	8,28	60,14
UKUPNO		2.497	30,25	82,54

Ovo područje djelovanja obuhvaća 5 naselja s 2.497 stanovnika i površine 30,25 km². Na vatrogasnu intervenciju prva izlazi VP Grada Ivanić-Grada, a dežurni dispečer iz VOC VP prema potrebi uzbuđuje i DVD-a na ovom području/zoni djelovanja: DVD Deanovec i DVD Šumećani za gašenje požara, nadopunu vode i vatrogasaca te prema potrebi ostale vatrogasne postrojbe s područja Grada Ivanić-Grada za nadopunu vatrogasaca ili za slučaj većeg požara otvorenog prostora



1.1.3. Požarno područje Ivanić-Grad – Zona djelovanja Posavski Bregi

Ovo požarno područje obuhvaća područje Grada Ivanić-Grada južno od autoceste Zagreb – Lipovljani sa slijedećim naseljima:

<i>Redni broj</i>	<i>Naziv naseljenog mjesta</i>	<i>Broj stanovnika</i>	<i>Površina (km²)</i>	<i>Gustoća (st/km²)</i>
1.	Greda Breška	157	2,81	55,87
2.	Lijevi Dubrovčak	347	7,04	49,29
3.	Posavski Bregi	803	18,11	44,34
4.	Prečno	94	5,14	18,28
5.	Prerovec	97	4,63	20,95
6.	Topolje	111	31,45	3,53
7.	Trebovec	346	14,84	23,32
8.	Šemovec Breški	83	1,65	50,30
9.	Zaklepica	87	0,78	111,53
10.	Zelina Breška	94	1,95	48,20
UKUPNO		2.219	88,4	25,10

Ovo područje djelovanja obuhvaća 10 naselja s 2.219 stanovnika i površine 88,40 km². Na vatrogasnu intervenciju prva izlazi VP Grada Ivanić-Grada, a dežurni dispečer iz VOC VP prema potrebi uzbuđuje i DVD-a na ovom području/zoni djelovanja: DVD Breška Greda i DVD Posavski Bregi za gašenje požara, nadopunu vode i vatrogasaca te prema potrebi ostale vatrogasne postrojbe (DVD Dubrovčak Lijevi, DVD Trebovec) za nadopunu vatrogasaca ili za slučaj većeg požara otvorenog prostora

POSTUPAK UZBUNJIVANJA

- na temelju dobivenih informacija o požaru operativni dežurni vatrogasac uzbuđuje vatrogasce VP Grada Ivanić-Grada koja izlazi na mjesto požara s odgovarajućom vatrogasnom tehnikom. Zapovjednik VP Grada Ivanić-Grada dužan je izraditi operativni plan u kojem će se definirati izlasci vatrogasne tehnike za svaku karakterističnu građevinu u ovoj zoni djelovanja te propisati proceduru angažiranja potrebne vatrogasne tehnike na požaru odnosno na karakterističnu tehničku intervenciju (navalno + cisterna + auto-ljestve ili navalno + tehničko itd.).
- prvi izlaz na vatrogasnu intervenciju s odgovarajućim vatrogasnim vozilom osigurava redovna smjena od 8 profesionalnih vatrogasaca (tri vozača i pet vatrogasaca), koji moraju na vatrogasnu intervenciju izaći unutar 1 minute od zaprimanja poziva s odgovarajućim vatrogasnim vozilom (broj vatrogasaca koji izlazi ovisi o vatrogasnoj intervenciji, a može maksimalno izaći 8 vatrogasaca – tri vozača i pet vatrogasaca);
- izlazak vatrogasaca na drugu vatrogasnu intervenciju s drugim odgovarajućim vatrogasnim vozilima u dopodnevnom satima (za vrijeme rada zapovjednika VP Grada Ivanić-Grada, kada je na prvu vatrogasnu intervenciju izašla cijela smjena) osigurava se s zapovjednikom VP i dva vatrogasaca



(uzbunjuje se smjena koja je u pripremi ili uzbunjivanjem članova DVD-a prema zoni djelovanja od kojih jedan mora biti vatrogasac – vozač) ili sa tri vatrogasca od kojih je jedan vozač ukoliko je zapovjednik izišao na prvu intervenciju radi zapovijedanja na istoj. Ova intervencija mora se osigurati u vremenu do 5 minuta od zaprimanja poziva,

- izlazak vatrogasaca na drugu vatrogasnu intervenciju u noćnoj smjeni (van radnog vremena zapovjednika VP kada je na prvu vatrogasnu intervenciju izašla cijela smjena) s tri vatrogasca (jedan vozač i dva vatrogasca) mora se osigurati unutar 5 minuta od zaprimanja poziva uzbunjivanjem smjene koja je u pripremi ili uzbunjivanje članova DVD prema zoni djelovanja (uzbunjivanje u ovom slučaju treba obaviti zapovjednik VP)
- kod zaprimanja poziva za vatrogasnu intervenciju za koju je potrebno izaći s tri vatrogasna vozila s ukupno 8 vatrogasaca (auto ljestva, navalno i auto cisterna), zapovjednik VP Grada Ivanić-Grada ili njegov zamjenik grupnim pozivom poziva profesionalne vatrogasce iz smjene koja je u pripremi (pasivnom dežurstvu) za izlazak na vatrogasnu intervenciju ili članove DVD Ivanić Grad za popunjenje vatrogasne postrojbe do navedenog broja vatrogasaca i do povratka s intervencije profesionalnih vatrogasaca;
- Općenito kada VP Grada Ivanić-Grada izlazi na vatrogasnu intervenciju s kompletnom smjenom (svih 8 vatrogasaca izlazi na intervenciju) ili je za intervenciju potrebno više od 8 vatrogasca zapovjednik VP Grada Ivanić-Grada ili njegov zamjenik grupnim pozivom poziva profesionalne vatrogasce u smjeni koja je u pripremi (pasivnom dežurstvu) za izlazak na vatrogasnu intervenciju i/ili članove DVD Ivanić-Grad za popunjenje dežurstva u vatrogasnoj postrojbi do povratka s intervencije profesionalnih vatrogasaca
- Zapovijedanje na vatrogasnoj intervenciji vrši zapovjednik smjene VP do dolaska zapovjednika VP Grada Ivanić-Grada ili zapovjednika VZG Ivanić-Grada. U slučaju malih požara kada na intervenciju izlaze samo tri vatrogasca, zapovijedanje vrši voditelj vatrogasne grupe.

A.1. Proračun za požar stambene zgrade Pr+4 u naselju Ivanić Grad

- nakon zaprimanja poziva za obavljanje vatrogasne intervencije na navedenoj građevini dežurni vatrogasac u VP Grada Ivanić-Grada uzbunjuje vatrogasce u smjeni te vatrogasce u smjeni koja je u pripremi (pasivno dežurstvo);
- na ovu vatrogasnu intervenciju prvi izlaz osigurava redovna smjena Grada VP Grada Ivanić-Grada na koju izlazi 8 vatrogasaca s navalnim vozilom navalno vozilo MB 1628 Atego – voda 3.500 l voda/ 400 l, autocisternom TAM 190 T10 – voda 8.000 litara, i autoljestvom MB 1528 Atego te na mjestu događaja započinju gašenje požara.
- drugi izlaz na ovu vatrogasnu intervenciju prema potrebi osigurava se iz smjene u pripremi, dodatno minimalno 3 profesionalna vatrogasca, koja se nalaze u pasivnom dežurstvu (od kojih jedan mora biti vozač), koji moraju u roku 4 – 5 minute od uzbunjivanja izaći s vatrogasnim vozilom na intervenciju i dolaskom na mjesto požara započeti gašenje požara i spašavanje ljudi (dolazak na mjesto intervencije



može kasniti do 5 minuta iza prve ekipe). Ostali profesionalni vatrogasci iz smjene koja je u pripremi, ostaju u prostorima VP do povratka svih vatrogasaca s intervencije.

- Zapovjednik VP Grada Ivanić-Grada ili njegov zamjenik, ako nije došla cijela smjena u pasivnom dežurstvu, poziva dobrovoljne vatrogasce iz DVD Ivanić Grad (od kojih jedan mora biti vozač) da se okupe u prostorima VP te preuzimaju dežurstvo do povratka profesionalnih vatrogasaca s vatrogasne intervencije i čišćenja tehnike i opreme odnosno dok profesionalni vatrogasci nisu ponovo spremni za slijedeću vatrogasnu intervenciju.
- U slučaju nastanka drugog događaja vatrogasci koji se nalaze u dežurstvu u VP Grada Ivanić-Grada izlaze na intervenciju s drugim navalnim vatrogasnim vozilom te o tome izvješćuju zapovjednika VP ili njegovog zamjenika, koji ovisno o daljnjim potrebama na ovoj vatrogasnoj intervenciji osigurava dodatne vatrogasne snage i vozila iz DVD-a prema području djelovanja.

Kod pojave požara na području/zonama djelovanja Šumećani i Posavski Bregi operativni dežurni u VP Grada Ivanić-Grada uz službujuću smjenu VP Grada Ivanić-Grada paralelno uzbuđuje DVD-e prema području djelovanja, koji na intervenciju potom izlaze s raspoloživim vozilima i vatrogascima

- prvi izlaz na vatrogasnu intervenciju s odgovarajućim vatrogasnim vozilom osigurava redovna smjena od 8 profesionalnih vatrogasaca (tri vozača i pet vatrogasaca), koji moraju na vatrogasnu intervenciju izaći unutar 1 minute od zaprimanja poziva s odgovarajućim vatrogasnim vozilom (broj vatrogasaca koji izlazi ovisi o vatrogasnoj intervenciji, a može maksimalno izaći 8 vatrogasaca – tri vozača i pet vatrogasaca).
- nadopuna ili zamjena vatrogasaca na požarištu vrši se iz najbližeg operativnog dobrovoljnog vatrogasnog društva (po zapovijedi voditelja intervencije ili županijskog vatrogasnog zapovjednika) unutar 5 minuta od zaprimanja poziva uzbuđivanje;
- Zapovjednik VP Grada Ivanić Grada u operativnom planu postupanja mora utvrditi listu velikih građevina te ovisno o mjestu požara (krovišta, 2. kat i više, hotel, škola, dječji vrtić i sl.) definirati obvezno uzbuđivanje vatrogasaca ostalih operativnih postrojbi DVD-a te najmanje dvaput godišnje uvježbavati zajedničku akciju gašenja požara na takvim građevinama.

A.2. Proračun za požar stambene zgrade Pr+1 sa starim tipom gradnje u zoni djelovanja Šumećani i Posavski bregi

- Nakon zaprimanja poziva za obavljanje vatrogasne intervencije na navedenoj građevini dežurni vatrogasac u VP Grada Ivanić-Grada uzbuđuje vatrogasce u smjeni te pripadnike vatrogasnih postrojbi DVD-a prema području djelovanja;



- Na ovu vatrogasnu intervenciju prvi izlaz osigurava redovna smjena VP Grada Ivanić-Grada na koju izlazi 6 vatrogasaca s navalnim vozilom MB 1628 Atego – voda 3.500 l voda/ 400 l, autocisternom TAM 190 T10 – voda 8.000 litara te na mjestu događaja započinju gašenje požara.
- U slučaju nastanka drugog događaja vatrogasci koji se nalaze u dežurstvu u VP Grada Ivanić-Grad izlaze na intervenciju s drugim navalnim vatrogasnim vozilom te o tome izvješćuju zapovjednika VP ili njegovog zamjenika, koji ovisno o daljnjim potrebama na ovoj vatrogasnoj intervenciji osigurava dodatne vatrogasne snage i vozila iz DVD-a prema području djelovanja.
- nadopuna ili zamjena vatrogasaca na požarištu vrši se iz najbližeg operativnog dobrovoljnog vatrogasnog društva (po zapovijedi voditelja intervencije ili županijskog vatrogasnog zapovjednika) unutar 5 minuta od zaprimanja poziva uzbunjivanje;

1.1.4. Redosljed pozivanja vatrogasaca u VP Grada Ivanić-Grada ili na mjesto vatrogasne intervencije prikazan je tablično:

VATROGASNE POSTROJBE S PODRUČJA IVANIĆ-GRADA		VRIJEME POPUNE						
		VP grada Ivanić-Grada i DVD-a						
		do 1 min.	do 5 min.	do 10 min.	do 15 min.	do 20 min.	do 30 min.	do 60 min.
Vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada	dežurna smjena	8						
	pasivna smjena		3	5				
	slobodna smjena I			3	5			
	slobodna smjena II				3	5		
DVD Ivanić Grad			5	5				
DVD Deanovec			5	5				
DVD Šumečani			5	5				
DVD Posavski Bregi			5	5				
DVD Breška Greda			5	5				

R.br	Aktivnost	Način uzbune	Vatrogasne postrojbe
1.	- na dojavu požara uvijek se uzbunjuje VP Grada Ivanić-Grada - na dojavu požara uzbunjuje se i prema potrebi DVD prema području djelovanja	- telefon - sirena - radio veza	- VP Grada Ivanić Grada - DVD prema području djelovanja
2.	- pozivanje dodatnih snaga (ostali DVD-i)	- telefon - sirena - radio veza	- zapovjednik JVP ili njegov zamjenik upućuje zahtjev za pomoć susjednim DVD-ima - zapovjednik pozvanog DVD-a uzbunjuje vatrogasce iz svoje postrojbe
3.	- uzbunjivanje širih snaga izvan Grada Ivanić-Grada	- telefon - radio veza	- u slučaju požara širih razmjera zapovjednik JVP obavještava Županijskog vatrogasnog zapovjednika, koji poziva u pomoć susjedne JVP i DVD-e
4.	O svim daljnjim mjerama i akcijama gašenja požara odlučuje županijski vatrogasni zapovjednik		



2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U VATROGASNIM INTERVENCIJAMA

- 2.1. Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge opasne situacije zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva započela s intervencijom što znači da će zapovjednik u VP Grada Ivanić- Grada uvijek zapovijedati na svakoj intervenciji koja se obavlja na području Grada Ivanić-Grada.
- 2.2. Kada je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna postrojba DVD-a (Deanovec, Šumećani, Breška Greda ili Posavski Bregi, Ivanić-Grad), zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska VP Grada Ivanić-Grada kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi koji je izašao na intervenciju.
- 2.3. Vatrogasnom intervencijom kod pravnih osoba koje su razvrstane u II. kategoriju ugroženosti od požara na području Grada Ivanić-Grada zapovijeda voditelj vatrogasnog dežurstva te pravne osobe, a kada mu dolazi na intervenciju VP Grada Ivanić-Grada voditelj vatrogasnog dežurstva podređuje se zapovjedniku VP Grada Ivanić-Grada. Zapovjednik VP Grada Ivanić-Grada treba imati popis voditelja vatrogasnih dežurstva u pravnim osobama, koji će voditi vatrogasnu intervenciju na svojim građevinama.
- 2.4. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje zapovjednika VP Grada Ivanić-Grada koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
- 2.5. Kada događaj prelazi mogućnosti gašenja raspoloživim vatrogasnim snagama Grada Ivanić-Grada zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik Županije zagrebačke.
- 2.6. Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisustvo ovlaštene osobe oružanih snaga Republike Hrvatske.
- 2.7. Vatrogasna intervencija na objektima HEP-a obavlja se uz prisustvo ovlaštene osobe nadležnog elektro distributera.
- 2.8. U slučaju nastanka događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji zahtijeva angažiranje većeg broja osoba i opreme, gradonačelnik Grada Ivanić-Grada ili osoba koju on za to ovlasti, na zahtjev županijskoga vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika, može:



- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Grada Ivanić-Grada starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem,
 - narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.
- 2.9. U slučaju nastanka događaja koji zahtijeva sudjelovanje snaga s područja druge županije, a nije poprimio obilježja prirodne nepogode tada vatrogasnu intervenciju vodi glavni vatrogasni zapovjednik.
- 2.10. U slučaju nastanka događaja koji poprmi obilježje prirodne nepogode, županijski vatrogasni zapovjednik o tome će obavijestiti župana koji može aktivira stožer civilne zaštite. U ovom slučaju upravljanje intervencijom spašavanja ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem preuzima stožer u radu kojega sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik.



2.11. Ustroj i zapovijedanje vatrogasnim postrojbama Grada Ivanić-Grada

2.11.1. Ustroj i minimalna oprema

Popis vatrogasnih postrojbi na području Grada Ivanić-Grada, broj vatrogasaca i s trenutnom opremom kojom raspolažu prikazan je u donjoj tablici.

Naziv postrojbe	Broj operativnih vatrogasaca	Vatrogasni dom /Spremište	Vatrogasna vozila
VP Grada Ivanić-Grada	32	100/450	1) Navalno vozilo - MB1628 Atego 3500 voda/400 l pjenilo 2) Autocisterna - TAM190T10 - 8000 l voda 3) Autocisterna - FAP 1620 - 4500 voda/600 l pjenilo 4) Ljestve DLK18 - MB1528 Atego - 2000 l voda/ 100 l pjenilo 5) Tehničko vozilo – MB1328 Atego 6) Nissan Pickup – malo tehničko - 400 l voda/25 l pjenilo 7) Nissan Patrol – zapovjedno 8) Autocisterna MB 1828 Aksor - 2500 l voda/2500 l pjenilo 9) MB Sprinter
DVD Šumećani	21/21*	36 + 24 m ²	1) Auto cisterna TAM 130 T11 – 5000 l vode 2) Vozilo za prijevoz ljudi i opreme – Opel Vivaro
DVD Ivanić-Grad	10/10*	160 m ²	1) Auto cisterna – 5000 l vode 2) Vozilo za prijevoz ljudi i opreme – Opel Vivaro
DVD Deanovec	25/25*	105 + 96 m ²	1) Navalno vozilo Magirus Deutz – 2500 l vode 2) Malo navalno vozilo Mazda BT50 – 300 l vode 3) Auto cisterna TAM 125 T12 – 5000 l vode 4) Vozilo za prijevoz ljudi i opreme – Opel Vivaro
DVD Posavski Bregi	10/10*	144 m ²	1) Navalno vozilo – Stayer - 2500 l vode 2) Malo navalno vozilo Dacia pick-up
DVD Breška Greda	40/6*	99/100 m ²	1) Malo navalno vozilo Dacia pick-up
DVD Trebovec	59/0*	49 m ²	1) Vozilo za prijevoz ljudi i opreme -WV Transporter
DVD Opatinec	46/0*	28 m ²	1) Vozilo za prijevoz ljudi i opreme – TAM 75
DVD Šarampov Donji	45/5*	6 m ² + 60 m ² u izgradnji	-
DVD Jalševec Breški	65/0*	150/21 m ²	-
DVD Poljana	17/3*	36 m ²	-
DVD Tarno	15/0*	18 m ²	-
DVD Dubrovčak Lijevi	68/0*	50 m ²	-

* broj operativnih vatrogasaca koji imaju liječničko uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne intervencije



2.11.2. Zapovijedanje

2.11.2.1. Za cijelo područje Grada Ivanić-Grada u svim zonama djelovanja odgovorna je VP Grada Ivanić-Grada

Dužnost	Ime i prezime	Telefon	Mobitel
zapovjednik	Darko Zajčić	01/2881-427	091 / 2889-001
zamjenik zapovjednika	Zdravko Gadža	01/2881-424	091/2889-003

Ostale operativne vatrogasne postrojbe na području Grada Ivanić-Grada

Postrojba	Dužnost	Ime i prezime	Telefon	Mobitel
VZG Ivanić-Grad	zapovjednik	Zdravko Filipaj	01/2881-419	091/3580-461
DVD Deanovec	zapovjednik	Tomislav Abramović		091/3580-456
DVD Breška Greda	zapovjednik	Josip Bocin		095/8997-791
DVD Ivanić Grad	zapovjednik	Perica Perković		091/3580-466
DVD Posavski Bregi	zapovjednik	Josip Kunovec		091/7897-427
DVD Šumečani	zapovjednik	Hrvoje Lovrenović		091/1678-459

3. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

3.1. Pozivanje dežurnog operatera "Elektra" Križ – pogon Križ, i distribucije plina Ivaplin d.o.o. izvršit će se na zahtjev voditelja vatrogasne intervencije na telefonske brojeve:

Red.br.	Naziv subjekta	Telefon	Napomena
1.	Elektra	01/28 87 555 01/28 87 649 01/28 87 555	Centrala Fax Dežurni
2.	Komunalno poduzeće IVAKOP (voda-)	01/28 88 938 01/28 88 937 01/28 20 671	Centrala Fax
3.	Komunalni centar Ivanić-Grad	01/28 31 050 01/28 31 066	Centrala Fax
4.	Ivaplin d.o.o. (plin)	01/28 88 940 01/28 21 422	Centrala Fax



- 3.2. Dežurnog operatera upoznati sa zahtjevom o potrebi njegovog uključivanja u akciju, na način da izvrši iskapčanje dovoda električne energije odnosno plina do objekta ili lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija.

4. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH I DRUGIH TVRTKI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

- 4.1. U slučaju potrebe u akciju se uključuju odgovarajuća trgovačka društva.

<i>Red.br.</i>	<i>Naziv subjekta</i>	<i>Telefon</i>	<i>Napomena</i>
1.	Ivakop	01/28 88 938 01/28 88 937	Centrala Fax
2.	Hrvatske šume – Šumarija Novoselec	01/2897-088	01/2821-390 - fax
3.	Komunalni centar Ivanić-Grad	01/28 31 050 01/28 31 066	Centrala Fax

Ove tvrtke osiguravaju auto cisterne te druga teška vozila strojeva sa vozačima, po zahtjevu rukovoditelja gašenja. U tom cilju potrebno je imati stalno ispravne i uporabljive slijedeće strojeve sa vozačima:

Auto cisterna	kom. 4
Bager	kom. 2
Kamion kiper	kom. 2
Auto dizalica	kom. 1

- 4.2. U slučaju potrebe za zatvaranjem dovoda vode ili preusmjeravanjem vode komunalna tvrtka Ivakop d.o.o. se uključuje u akciju gašenja putem dežurnog operatera u VOC JVP.

5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

- 5.1. Ako u požaru ima nesretnih slučajeva ili ako se uslijed velikog požara očekuju povrede, potrebno je uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć. Ekipu prve medicinske pomoći osigurava se pozivom na broj 94 ili 112 i to s područja Grada Ivanić-Grada. Ekipu sačinjava liječnik, medicinski tehničar i vozač sa sanitetskim vozilom.



<i>Red.br.</i>	<i>Naziv ustanove</i>	<i>Lokacija</i>	<i>Broj telefona</i>
1.	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Zagrebačke županije-ispostava Ivanić-Grad	Ivanić- Grad, Omladinska 25	194 i 112
2.	Dom zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Ivanić-Grad	Ivanić- Grad, Omladinska 25	01/28 31 170
3.	Dom zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Ivanić-Grad, Ambulanta – Posavski Bregi	Posavski Bregi, Savska 80	01/ 2821-754
4.	Dom zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Ivanić-Grad, Ambulanta – Graberje Ivaničko	Ivaničko Graberje, Kriška 9	01/28 20 127

6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

6.1. U slučaju veće katastrofe kada je potrebno osigurati opskrbu hranom i vodom istu će vršiti pravne osobe od interesa za zaštu spašavanje koje će odrediti u konkretnom slučaju Stožer zaštite i spašavanja Grada Ivanić-Grada.

6.2. Preuzimanje i dopremu hrane i vode obavljat će vatrogasne postrojbe vlastitim sredstvima.

7. ZAMJENA VATROGASNIH SNAGA S NOVIM VATROGASNIM SNAGAMA NA GAŠENJU POŽARA

7.1. Zamjena vatrogasnih postrojbi obavljat će se sukladno točki 1. ovog Plana s tim da se prvo podižu profesionalni vatrogasci u prethodnoj smjeni i slobodnim smjenama, a nakon tog ako je potrebno još veći broj vatrogasaca i vozila (kod požara otvorenog prostora i velikih ekoloških akcidenata) podizati vatrogasce sa vozilima iz pojedinih postrojbi DVD-a koji su najbliži događaju. Ako se i nakon tog ukaže potreba za dodatnim ljudstvom i tehnikom tada podizati vatrogasne postrojbe DVD-a s područja Grada Ivanić-Grada. Operativni dežurni u VP Grada Ivanić-Grada ima plan narastanja vatrogasnih snaga za veće događaje, koji sadržava redosljed podizanja i stavljanja u pripravnost pojedinih vatrogasnih postrojbi na području Grada Ivanić-Grada. Kod dugotrajnih požara na otvorenom prostoru potrebno je dio snaga koje su sudjelovale u gašenju povući nakon 8 sati neprekidnog gašenja zamijeniti novim.

7.2. Dovođenje svježih i izvlačenje snaga na odmor, izvršit će se vlastitim sredstvima postrojbi.



8. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA

Uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja velikih požara otvorenog prostora te velikih akcidenata obavljat će se kada su redovne vatrogasne snage nedostatne da bi sanirale događaj o čemu će odlučiti Stožer zaštite i spašavanja Grada Ivanić-Grada ili županijski vatrogasni zapovjednik.

9. SLUČAJ KADA SE GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

- 9.1.** Obavješćivanje i upoznavanje izvršit će se u slučajevima kada nastane požar širih razmjera na građevini (stambena, industrijska i dr.) ili kad požar poprimi veće razmjere na području Grada Ivanić-Grada u koji se moraju uključiti dodatne vatrogasne snage izvan VP Grada Ivanić-Grada.
- 9.2.** Obavješćivanje i upoznavanje sa situacijom izvršit će zapovjednik VP Grada Ivanić-Grada ili Vatrogasne zajednice Grada Ivanić-Grada ili osoba koju on za to ovlasti.
- 9.3.** Obavješćivanje i upoznavanje obaviti će se sa slijedećim osobama:

Redni broj	Funkcija	Ime i prezime	Adresa stanovanja	Telefon stan / ured ili GSM
1.	Gradonačelnik	Boris Kovačić	Ivanić-Grad Vukovarska 10	2881 – 485 - stan 2831 – 360 - ured 098/389- 435
2.	Zamjenik gradonačelnika	Ilija Krištić	Šumećani Ivanićgradska 56	2820 – 437-stan 2831 372-ured 099 2831372
3.	Predsjednik Gradskog vijeća	Dražen Bastalić	Ivanić-Grad Franje Jurinca 31	2883 005-stan 092 1535 035

10. SLUČAJ KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA IVANIĆ-GRADA

Odluku i zapovijed o uključivanju vatrogasnih postrojbi izvan Grada u akciju gašenja požara donijet će Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to ovlasti, na temelju uvida u situaciju i na prijedlog voditelja akcije gašenja, u skladu sa Planom zaštite od požara i eksplozija Županije zagrebačke.



11. UPORABA OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

11.1. Uporaba opreme i vozila posebne namjene bit će potrebna u slučajevima požara zapaljivih tekućina kod pravnih osoba razvrstanih u II kategoriju ugroženosti od požara. U tom slučaju neophodna je uporaba vatrogasnih vozila za gašenje požara pjenom, koje imaju u svojim spremnicima velike količine pjena. Zapovjednik VP Grada Ivanić-Grada dužan je za svoje operativne planove na građevinama koje su razvrstane u II kategoriju ugroženosti od požara, utvrditi redosljed podizanja vatrogasnih postrojbi koje na raspolaganju imaju takva vozila. Isto tako treba utvrditi ime i prezime zapovjednika vatrogasne postrojbe ili vatrogasnog dežurstva svake od navedenih pravnih osoba koji će voditi vatrogasnu intervenciju na svojim građevinama i kome će se vatrogasci VP Grada Ivanić-Grada priključiti.

Popis osoba odgovornih za provedbu Planova pravnih osoba II kategorije ugroženosti od požara:

Redni broj	Naziv tvrtke	Ime i prezime odgovorne osobe	Telefonski broj
1.	INA d.d. Zagreb Sektor proizvodnje nafte i plina Radilište Šumečani	Anamarija Aračić	091 4971 994
2.	INA d.d. Zagreb Industrijski krug - Graberje Ivaničko	Anamarija Aračić	091 4971 994
3.	INA d.d. Zagreb Sektor proizvodnje nafte i plina Radilište Etan	Mario Dukarić	091 4971 632
4.	INA d.d. Zagreb Sektor proizvodnje nafte i plina Radilište Žutica	Neven Lisac	091 4971 667
5.	AGROPRERADA	Damir Ileković	091 1790 211

11.2. U slučaju većih požara na otvorenom prostoru, posebno većih poljoprivrednih ili šumskih površina, ili kod požara na deponijama otpada, biti će potrebna intervencija teških građevinskih strojeva (buldozeri, rovokopači, damperi i dr.). Točkom 4.1. definirani su nositelji osiguranja potrebnih strojeva.

12. NAZIVI GRAĐEVINA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA I U KOJIMA SE NALAZE OPASNE TVARI

Građevine na kojima se očekuju požari većih razmjera i u kojima se skladište opasne tvari navedene su u sljedećoj tablici:

**INA D.D., SD ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA NAFTE I PLINA, OKRUG POSAVINA****Pogon Šumećani**

Red.br.	Objekt / pogon	Opasna tvar	Količina
1.	Sabirna stanica IVA 1	mokra nafta	700 m ³ /dan
		suha nafta	500 m ³ /dan
		plin	5000 m ³ /dan
2.	Sabirna stanica IVA 2	mokra nafta	670 m ³ /dan
		suha nafta	500 m ³ /dan
		plin	5000 m ³ /dan

Pogon Žutica

Red.br.	Objekt / pogon	Opasna tvar	Količina
1.	Žutica – naftno polje		
1a	procesni spremnici	suha nafta	2 x 250 m ³
1b	spremnici	suha nafta	2 x 5000 m ³
1c	spremnici – dehidratori	mokra nafta	2 x 1000 m ³
2.	Žutica – plinsko polje		
2a	spremnik	glikol	4 x 25 m ³
2b	spremnik	plinsko ulje D-2	2 m ³

Industrijski krug Ivaničko Graberje (Otpremna stanica)

Red.br.	Objekt / pogon	Opasna tvar	Količina
1.	spremnik	suha nafta	4 x 5000 m ³
2.	spremnik	suha nafta	1 x 2100 m ³
3.	spremnik	suha nafta	1 x 250 m ³

Pogon ETAN – Ivanić-Grad / Etansko postrojenje

Red.br.	Objekt / pogon	Opasna tvar	Količina
1.	Zona 100	1. smjesa plinova 2. 50% aMDEA	1. 300 m ³ (40 bar) 2. (0,1 – 40 bara)
2.	Zona 200	1. smjesa plinova 2. smjesa ukapljenih i pothladnih ugljikovodika 3. smjesa plinova 4. smjesa ukapljenih ugljikovodika	1. 90 m ³ (40 bar) 2. 10 m ³ 3. 155 m ³ (10 bar) 4. 15 m ³ (10 bar) 5 do -10°C
3.	Zona 300	1. smjesa ugljikovodika 2. smjesa tekućih ugljikovodika 3. plinska faza propana 4. tekuća faza (propan, butan, primarni benzin) 5. plinska faza butana 6. tekuća faza (butan, primarni benzin)	1. 75 m ³ pl. faze 2. 25 m ³ (25 bar) -5 do 135°C 3. 65 m ³ (15-17 bar) 50 do 130°C 4. 15 m ³ 5. 40 m ³ (5 bar) 53 do 125°C 6. 10 m ³
4.	Zona 400	- metan 93% - etan 6% - dušik 1%	50 m ³ (12-40 bar) 50 do 180°C



Red.br.	Objekt / pogon	Opasna tvar	Količina
5.	Zona 500	1. propan (plinska faza) 2. propan (tekuća faza)	1. 120 m ³ (0,3-17 bar) 70 m ³ (0,3-17 bar) 2. -35 do 55°C
6.	Zona 600	1. Termanol 32 (ulje za prijenos)	1. 50 m ³ (12 bar)
7.	Postrojenje deizobutanizacije	1. izo-butan (plinska faza) 2. n-butan (tekuća faza)	1. 28 m ³ (5-8 bar) 50 do 60°C 2. 60 do 75°C
8.	Postrojenje pentanizacije	1. pentani (plinska faza) 2. prirodni benzini (tekuća faza)	1. 28 m ³ (2-3 bar) 50 do 60°C 2. 28 m ³ (3-5 bar) 100 do 120°C
9.	Postrojenje deizopentanizacije	1. izo-pentan (plinska faza) 2. n-pentan (tekuća faza)	1. 28 m ³ (0,7-1,2 bar) 45 do 50°C 2. 28 m ³ (0,7-1,2 bar) 55 do 60°C
10.	Stabilizacija primarnog benzina - izvan funkcije -	1. metan, etan, propan, butan (plinska faza) 2. metan, etan, propan, butan (tekuća faza) 3. ulje (temanal 30)	1. 70 m ³ (10-15 bar) 5 do 135°C 2. 30 m ³ 3. 27 m ³ na 180°C
11.	Transport plina	1. ulje 2. antifriz 3. metanol	1. 5 m ³ 2. 7 m ³ 3. 1 m ³

ETAN – Ivanić-Grad / Spremnici

Red.br.	Objekt / pogon	Opasna tvar	Količina
1.	grupa spremnika V-901 (A, B, D – L)	propan	11 x 200 m ³
2.	grupa spremnika V-901 C	dušik	1 x 200 m ³
3.	grupa spremnika V-902 A - J	butan	10 x 200 m ³
4.	grupa spremnika G1– G2	prirodni benzin	2 x 200 m ³
5.	grupa spremnika G3– G7	pentani	5 x 200 m ³
6.	grupa spremnika G10 – G11	primarni benzin	2 x 100 m ³
7.	grupa spremnika G12 i G14	izvan funkcije	2 x 65 m ³
8.	grupa spremnika G13	aMDEA	1 x 65 m ³
9.	grupa spremnika G15 – G18 - sferni	UNP (izvan funkcije)	4 x 500 m ³
10.	grupa spremnika V-903 (A, B, C)	UNP	3 x 200 m ³
11.	spremnik TK 903	Prirodni benzin	1 x 600 m ³



IVASIM d.d., Ivanić-Grad, Industrijska cesta 4

Red.br.	Objekt / pogon	Opasna tvar	Količina
Proizvodna hala I			
1.	Proizvodna hala (prostorija za proizvodnju odmašćivača)	- naftni derivati (petrolej) - tenzidi - fosforna kiselina - etanol 96% - kartonska ambalaža - plastična ambalaža	- 2400 kg - 300 kg - 50 kg - 50 kg - 20 kg - 20 kg
Proizvodna hala II			
2.	“Masna” hala (proizvodnja maziva i alilsulfonata)	- mineralno ulje - poliesterska smola - aktivator - aditivi - punila - plastična ambalaža	- 100 kg - 100 kg - 1 kg - 1 kg - 20 kg - 20 kg
Skladišta			
A) Skladište sirovina i ambalaže			
3.	Veliko skladište	- kartonska ambalaža i etikete - industrijski mirisi - boja - propan - butan	- 900 kg - 50 kg - 2 kg - 2 kg
4.	Malo skladište gotove robe	- odmašćivači - maziva - kartonska ambalaža - plastična ambalaža	- 3200 kg - 1000 kg - 150 kg - 200 kg
5.	Skladište “sikop” (linija za sitno pakiranje)	- kartonska ambalaža - plastična ambalaža	- 20 kg - 20 kg
B) Skladište gotove robe (proizvodna hala II)			
6.	Skladište gotove robe	- odmašćivači (spray pakiranje) - ostala roba (spray pakiranje) - maziva (sitno pakiranje) - plastična ambalaža - karton	- 500 kg - 250 kg - 150 kg - 15 kg - 20 kg
Zatvorena nadstrešnica			
7.	Zatvorena nadstrešnica	- plastična ambalaža - drvene palete	- 1600 kg - 10 kom.
Laboratorij			
8.	Priručno skladište i kontejner	- naftni derivati (petrolej) - razne kemikalije - uzorci odmašćivača - maziva - plastična ambalaža	- 20 kg - 50 kg - 50 kg - 10 kg - 10 kg
Spremnici vanjski			
9.	Podzemni spremnici	- PS 2 – white spirit - PS 3 – white spirit - PS 5 – ulje za loženje	- 20 m ³ - 20 m ³ - 10 m ³
Platforma I			
10.	Ograđeno otvoreno skladište	- etanol - superrafinat vretenski	- 1 m ³ - 1 m ³



Ekoprom d.o.o., Caginec, Flajpanova 37 *

Red.br.	Objekt / pogon	Opasna tvar	Količina
1.	Skladište	- aceton - dušična kiselina - diizobutil fosfat - fluorovodična kiselina - formalin - izopropanol - metanol - natrijev hipoklorit - natrij hidroksid - perkloretilen - trikloretilen - sumporna kiselina (sulfatna) - klorovodična kiselina (solna)	- 13000 kg - 157000 kg - 400 kg - 16000 kg - 4880 kg - 1000 kg - 8000 kg - 27500 kg - 2000 kg - 1000 kg - 1450 kg - 17000 kg - 60000 kg

*** NAPOMENA – Navedene su ukupne količine opasnih tvari koje su prošle kroz skladište u 2011. godini**

BP Europetrol, Ivanić-Grad, ul. 65. bataljuna ZNG 26

Red.br.	Objekt / pogon	Opasna tvar	Količina
1.	Spremnik R-1	- eurodiesel Qmax	25.090 l
2.	Spremnik R-2	- eurosuper 95 BS	25.413 l
3.	Spremnik R-3	- eurodiesel Qmax	25.152 l
4.	Spremnik R-4	- eurosuper 95 BS	25.549 l
5.	Spremnik R-5	- eurosuper 100 BS	25.229 l
6.	Spremnik R-6	- eurodiesel BS	25.352 l
7.	Spremnik R-7	- LUEL	25.223 l
8.	Spremnik R-8	- eurodiesel BS	25.343 l

BP KOS, Ivanić-Grad, Savska 113

Red.br.	Objekt / pogon	Opasna tvar	Količina
1.	Spremnici naftnih derivata	- benzini - rurodieselii dieseli	- 110.000 l
2.	Spremnik UNP	- UNP	- 10.000 l
3.	Skladište UNP boca	- UNP boce 10kg	- 40 kom.

AUTO OPTIMUS d.o.o., Ivanić-Grad, Franje Jurinca 112

Red.br.	Objekt / pogon	Opasna tvar	Količina
1.	Spremnik UNP	- UNP	- 450 l/dan

AEKS d.o.o., Ivanić-Grad, Omladinska 45

Red.br.	Objekt / pogon	Opasna tvar	Količina
1.	Skladište Šarampov Donji	- White spirit	- 10 m ³ /godišnje
2.	Skladište Šarampov Donji	- Razrjeđivač	- 10 m ³ /godišnje
3.	Skladište Šarampov Donji	- Muljevi iz spremnika goriva	- 100 m ³ /godišnje

IVAKOP d.o.o., Ivanić-Grad, Odlagalište otpada Tarno

Na odlagalištu otpada u naselju Tarno godišnje se sakupi i zbrine cca 9000 t otpada.

**13. OBJEKTI ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ U SLUČAJU EVAKUACIJE IZ POŽAROM UGROŽENIH I OŠTEĆENIH OBJEKATA**

Za privremeni smještaj u slučaju evakuacije iz požarom ugroženih i oštećenih objekata moguće je sljedećim građevinama.

<i>Red. br.</i>	<i>Naziv škole</i>	<i>Lokacija</i>	<i>Broj osoba</i>
1.	Osnovna škola Đure Deželića	Ivanić-Grad, Park S. Posezija 4	640
2.	Osnovna škola Stjepana Basaričaka	Ivanić-Grad, Milke Trnine bb	370
3.	Osnovna škola Josip Badalića	Graberje Ivaničko, Zagrebačka 11	290
4.	Osnovna škola Posavski Bregi	Posavski Bregi, Savska 70	238
5.	Srednja škola "Ivan Švear"	Ivanić-Grad, Školska 12	1100
6.	Učenički dom	Ivanić-Grad, Ulica slobode bb	280
7.	Pučko otvoreo učilište	Ivanić-Grad, Moslavačka 11	400

14. AŽURIRANJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

- 14.1. Usklađivanje Plana zaštite od požara broj TD-PR/014-12 s novonastalim stanjem potrebno je izvršiti u roku od jedne (1) godine.

Ovaj Plan se čuva kod gradonačelnika ili resornog pročelnika.

Ovaj Plan usvojen je na _____ sjednici gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada dana _____

Predsjednik Gradskog vijeća Grada
Ivanić-Grada

Dražen Bastalić

GRAD

IVANIĆ - GRAD

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

- Grafički prilozi -

TD – PL / 023-12

Izradila tvrtka:



VELTEH d.o.o.

za ispitivanje, servis, projektiranje i nadzor
Zagreb, Lanište 9E, tel/fax. 6520 – 797
www.velteh.hr; velteh@velteh.hr

Direktor

Ninoslav Tonković, dipl.ing.

Zagreb, veljača 2013.